



HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE UMÍSTĚN V KOMUNIKACI NA TRASE PŘÍPOJKY K HLAVNÍMU PLYNOVODNÍMU ŘADU A JE UMÍSTĚN PŘED MÍSTEM NOVÉHO OSAZENÍ PLYNOMĚRNÉ SKŘÍŇE

POZNÁMKA :

OBSAH STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚRNÉ SKŘÍŇE :

- UZÁVĚR PLYNU
- REGULÁTOR TLAKU PLYNU - TYP DLE DODAVATELE PLYNU
- HLAVNÍ PLYNOMĚR G6 - TYP DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE PLYNU

PŘÍPOJKA PLYNU BYLA ŘEŠENA SOUČASNĚ S HLAVNÍM PLYNOVODNÍM ŘADEM, TATO PŮDONÍ PŘÍPOJKA BUDE PŘEMÍSTĚNA BLÍŽE K HLAVNÍMU PLYNOVODNÍMU ŘADU, UKONČENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY ZA NOVOU BUDE PROVEDENO DLE POKYŇŮ SPRÁVCE JÍTE, DOPORUČUJI JEJÍ ZASLEPENÍ 0,5 M ZA NOVOU PŘÍPOJKOU

PŘED ZAPOČETÍM INSTALACE PLYNOVÝCH KOTLŮ JE TŘEBA UZAVŘÍT SMLOUVU O ODBĚRU S DODAVATELEM PALIVA, ZAJISTIT SOUHLASNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍCH ODGÁNŮ POKUD JE TŘEBA A ZAJISTIT ODBORNÉ STANOVISKO OPRÁVNĚNÉ KOMINICKÉ FIRMY K ODVODU SPALIN.

- PŘI INSTALACI A PROVOZU KOTLE MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, ZEJMÉNA ČSN 06 1008
- V PROSTURU MÍSTNOSTI, KDE BUDOU PLYNOVÉ KOTLE PROVOZOVÁNY, SE NESMÍ SKLADOVAT ŽÁDNÝ HOŘLAVÝ MATERIÁL
- MINIMÁLNĚ 1X ROČNĚ MUSÍ BÝT PROVEDENA SERVISNÍ PROHLÍDKA KVALIFIKOVANOU OSOBOU

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT PROVĚST VYTÝČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI!

VYPRACOVAL: Ing. Světlana Votavová, Jiráskova 836, 399 01 Měvsko tel. : 603839276	STUPEŇ: PP
INVESTOR : Městská část Praha – Slivenec	DATUM: ČERVEN/2011
PLYNOFIKACE PROSTOR BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU K Lochkovu 6, Praha 5 – Slivenec	MĚŘÍTKO: 1:50
PŮDORYS I.NP – ROZVOD NTL PLYNU	ČÍS. VÝKR.: 01