



ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDI, ROZVOD BUDE VEDEN PŘI ZEMI, VE VYTÁPĚNÝCH MÍSTNOSTECH NENÍ NUTNÉ PROVÉST ZATEPLENÍ ROZVODU, V PŘÍ PRŮCHODU ROZVODU NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM, JE NUTNÉ ROZVOD IZOLOVAT V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.194/2007 SB.. POKUD NENÍ VYZNAČENO JINAK, BUDE VEŠERÉ POTRUBÍ, DŮSLEDNĚ IZOLOVÁNO TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.20 mm. POTRUBÍ JE KÓTOVÁNO VNĚJŠÍ SVĚTVOSTÍ.

PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ JAK PO STRÁNCE MATERIÁLOVÉ, TAK I PROSTOROVÉ A OVĚŘIT TAKTĚŽ VÝŠKY PARAPETŮ A PRŮCHODNOST KOMÍNA.

MONTÁŽNÍ SCHÉMA ROZVODŮ - VIZ VÝKRES Č.4 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ BUDE TŘEBA PŘIZPŮBIT SKUTEČNÉMU STAVU.

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

REGULACI JEDNOTLIVÝCH VĚTVÍ - TJ. KNIHOVNA, ZASEDAČKA A "PŮDA" BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU.

